

Projektin nimi Vedenottamo, uusinta, 12.12.
Näytteet otettu 12.12.2024
Näytteen ottaja Henri Nurmi
Näytteet saapuneet 12.12.2024

| Näyttenumero | Näytteen nimi / Kuvaus ¹ |
|--------------|-------------------------------------|
| 24TV19795 | Lähtevä; Palttila |
| 24TV19796 | Raakavesi; Palttila |

| Määrittäminen | Menetelmän tunnus | Yksikkö | 24TV19795 | 24TV19796 | Rajat |
|------------------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| Escherichia coli (Colilert) | LA604* | MPN/100 ml | 2 | 6 | 0 (v) |
| Kolimuotoiset bakteerit (Colilert) | LA604* | MPN/100 ml | 4 | 11 | 0 (t) |

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatuvaioite

ASIAKKAAN ILMOITTAMAT LISÄTIEDOT

Uusintanäytteet

LAUSUNTO

24TV19795: lähtevä
Vesinäyte ei täyttänyt talousvedelle asetettuja mikrobiologisia laatuvaatimuksia (STM asetus 1352/2015).

KVYV Tutkimus Oy



Jaana Prihti
Kemisti

JAKELU

terveystarkastaja@uusikaupunki.fi
mika.raula@laitila.fi, leena.gronholm@laitila.fi
henri.nurmi@laitila.fi

MENETELMÄVIITTEET

| | |
|-------|------------------------|
| LA604 | SFS-EN ISO 9308-2:2014 |
|-------|------------------------|

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.
Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

MITTAUSEPÄVARMUUKSET

| Määrittäminen | Näyte | Mittausepävarmuus | Mittauspäivä | Lab |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|-----|
| Escherichia coli (Colilert)* | 24TV19795 | Toimitetaan pyydettyäessä | 12.12.2024 | A |
| . | 24TV19796 | Toimitetaan pyydettyäessä | 12.12.2024 | A |
| Kolimuotoiset bakteerit (Colilert)* | 24TV19795 | Toimitetaan pyydettyäessä | 12.12.2024 | A |
| . | 24TV19796 | Toimitetaan pyydettyäessä | 12.12.2024 | A |

A KVYY Tutkimus Oy / Rauma

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselesteessa esitetyt testitulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselesteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi