

Projektin nimi Verkosto, ylimääräinen 13.12.
Näytteet otettu 13.12.2024
Näytteen ottaja Henri Nurmi
Näytteet saapuneet 13.12.2024

Näyttenumero	Näytteen nimi / Kuvaus ¹
24TV19846	Verkosto; Terveyskeskus
24TV19847	Verkosto; Päiväkoti

Määrittäminen	Menetelmän tunnus	Yksikkö	24TV19846	24TV19847	Rajat
Escherichia coli (Colilert)	LA604*	MPN/100 ml	0	0	0 (v)
Suolistoperäiset enterokokit	LA603TH*	pmy/100 ml	0	0	0 (v)
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	LA600*	pmy/ml	1	1	ei epätavallisia muutoksia
Kolimuotoiset bakteerit (Colilert)	LA604*	MPN/100 ml	0	0	0 (t)
Kolimuotoiset bakteerit	LA601TH*	pmy/1000ml	0		
Escherichia coli	LA601TH*	pmy/1000ml	0		

STM:n Talusvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatatavoite

NÄYTTEENOTON LISÄTIEDOT

Näytteet otettu ennen kloorausta

LAUSUNTO

24TV19846-24TV19847

Vesinäyte täytti tutkituilta osin talusvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatatavoitteet (STM asetus 1352/2015).

KVYV Tutkimus Oy



Jaana Prihti
Kemisti

JAKELU

terveystarkastaja@uusikaupunki.fi
mika.raula@laitila.fi, leena.gronholm@laitila.fi
henri.nurmi@laitila.fi

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testaus tulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi

MENETELMÄVIITTEET

LA600	SFS-EN ISO 6222:1999
LA601TH	SFS 3016:2011
LA603TH	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA604	SFS-EN ISO 9308-2:2014

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittäminen	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Escherichia coli (Colilert)*	24TV19846	Toimitetaan pyydettyäessä	13.12.2024	A
.	24TV19847	Toimitetaan pyydettyäessä	13.12.2024	A
Suolistoperäiset enterokokit*	24TV19846	Toimitetaan pyydettyäessä	13.12.2024	A
.	24TV19847	Toimitetaan pyydettyäessä	13.12.2024	A
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C*	24TV19846	Toimitetaan pyydettyäessä	13.12.2024	A
.	24TV19847	Toimitetaan pyydettyäessä	13.12.2024	A
Kolimuotoiset bakteerit (Colilert)*	24TV19846	Toimitetaan pyydettyäessä	13.12.2024	A
.	24TV19847	Toimitetaan pyydettyäessä	13.12.2024	A
Kolimuotoiset bakteerit*	24TV19846	Toimitetaan pyydettyäessä	13.12.2024	A
Escherichia coli*	24TV19846	Toimitetaan pyydettyäessä	13.12.2024	A

A KVYV Tutkimus Oy / Rauma

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testitulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi